


明度証明書

株式会社総合開発 殿

貴社より依頼を受けた「S ブロック」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 3.5



製品名 : S ブロック
規格寸法 : 縦 500mm×横 998mm
製造工場 : 株式会社総合開発 本社工場
製造日 : 2015 年 9 月 24 日
撮影場所 : 株式会社総合開発 本社工場
撮影日時 : 2015 年 10 月 9 日 午前 11 時 32 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 59,200 (lx)
撮影機材 : FUJIFILM FINEPIX F770EXR
備 考 : ポーラス

平成 27 年 11 月 5 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会 長 本間 丈士

